CMA
221103340177

报告编号：BTC25-SWJC1178

必利夫检测
BELIEVE-IN LABORATORY TESTING SERVICES

检 测 报 告

test report

委 托 项 目：生活饮用水检测

委托方名称：台州康桥学校

检 测 类 别：委托检测

浙江必利夫检测科技有限公司

公司地址：浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园 23 幢
24 小时热线：0576-88106655　　投诉电话：0576-88106653　　官网：www.believein.org.cn

声　　明

1、 对本检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

2、 本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测专用章均无效。

3、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测专用章均无效。

4、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责。

5、未经同意本报告不得用于广告宣传。

微信公众平台：
1、搜索“必利夫检测”
2、直接扫描二维码

检测单位：浙江必利夫检测科技有限公司
地　　址：浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园23幢
电　　话：0576－88106655
传　　真：0576－88106652
邮　　编：318000
邮　　箱：believeiu@126.com

浙江必利夫检测科技有限公司
检 测 报 告

样品名称/类别	生活饮用水（二次供水）		
被测单位	台州康桥学校		
被测单位地址	浙江省台州湾新区东丰路 88 号		
委托单位	台州康桥学校		
采样单位	浙江必利夫检测科技有限公司	检测类别	委托检测
采样地点	食堂洗菜间洗菜池左边水龙头、宿舍楼楼顶水箱	样品编号	BTC25-SWJC1178
采样点数/现场情况	2	样品数量	6
样品性状	见表 1	采样日期	2025 年 08 月 13 日
收样日期	2025 年 08 月 13 日	检测日期	2025 年 08 月 13 日-2025 年 08 月 16 日
检测项目	生活饮用水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
检测依据	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023		
判定标准	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022		
检测结论	各指标检测结果详见检测结果中表 1		
备注	/		

编制人：陈苏苏　　审核人：　　批准人：

批准日期：2025 年 8 月 21 日

一、检测结果

表 1 水样检测结果

采样点位	样品性状	检测项目	单位	检测结果	限值	结果判定
食堂洗菜间洗菜池左边水龙头	无色透明液体	色度	度	＜5	≤15	符合
		浑浊度	NTU	＜0.5	≤1	符合
		臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
		肉眼可见物	—	无	无	符合
		pH	—	6.86	6.5~8.5	符合
		游离氯	mg/L	0.08	0.05~2	符合
		菌落总数	CFU/mL	＜1	≤100	符合
		总大肠菌群	MPN /100mL	未检出	不应检出	符合
宿舍楼楼顶水箱	无色透明液体	色度	度	＜5	≤15	符合
		浑浊度	NTU	＜0.5	≤1	符合
		臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
		肉眼可见物	—	无	无	符合
		pH	—	6.89	6.5~8.5	符合
		游离氯	mg/L	0.08	0.05~2	符合
		菌落总数	CFU/mL	＜1	≤100	符合
		总大肠菌群	MPN /100mL	未检出	不应检出	符合

以下空白